

2.9.74.

SH/BR 0-74.153

Herr Helge Kleiv,
Høgmoen,
3355 Solumsmoen.

GRUNNVANNSFORSYNING TIL ENEBOLIG.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog S.Huseby, 26.8.74.

Vannbehovet antas å være 100 l/t.

Bergartene i området er gneis, rel. mørk, båndet med permatittlinser, markerte sprekkesoner er ikke observert.

Berggrunnen er middels til sparsomt overdekket med morene og forvitningsjordarter.

Boringen som er foretatt til 80 m's dyp gir noe, om enn svært lite vann. Vannmengden kan forsøkes øket ved sprengning i borhullet (75-100 kg. ledet fra bunn i en salve).

En ny boring bør flyttes til dal på naboeiendom ca. 300 m N eiendommen.

Avløp fra bebyggelsen må organiseres slik at borhullet ikke forurenses.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

for Statsgeolog Sigurd Huseby

Bodil Rustung
Sekr.

Regning følger senere fra vårt hoved-kontor i Trondheim.