

211/76.

Bergen

11.3.76.

LAK/BR 0-76 016

Herr Gunnar Hovlandsdal,  
Elshovden 14.  
5060 SØREIDE.

GRUNNVANNSFORSYNING BOLIG SØREIDE.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 24.2.76. I bafaringen deltok også Hovlandsdal, samt S.Husdal fra Vestnorsk Brunnboring.

Bergartene i området består av gneiser som virker relativt tette. En boring her vil således anses som noe risikobetont. Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut like ovenfor huset. Boringen settes på skrå med retning mot nord, og med et fall på  $60^{\circ}$  ( $30^{\circ}$  fra vertikal).

Vi står gjerne til videre tjeneste.  
Norges geologiske undersøkelse

*L.A.K.*  
Lars A.Kirkhusmo  
Statsgeolog

Kopi: Vestnorsk Brunnboring,  
5164 Hjelmås.